



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК ВУ.ПБ34.Н00020

№ ПС 008733

Срок действия с 28.08.2023 по 27.08.2026

Код ОКПД 2: 17.24.11.110

Код ТН ВЭД: 4814 20 000 0

Заявитель

Общество с дополнительной ответственностью «Бумпром».
Юридический и фактический адрес: Республика Беларусь, 246013, город Гомель,
улица Орудийная 2-я, дом 15. УНП: 490316373. Телефон: +375 232 53 48 59.

наименование заявителя, ОГРН, адрес, телефон, факс

Изготовитель

Общество с дополнительной ответственностью «Бумпром».
Юридический и фактический адрес: Республика Беларусь, 246013, город Гомель,
улица Орудийная 2-я, дом 15. УНП: 490316373. Телефон: +375 232 53 48 59.

наименование заявителя, ОГРН, адрес, телефон, факс

Орган по сертификации

№ ССБК RU.ПБ34 Орган по сертификации продукции ООО «НИЦ»,
Россия, 302028, Орловская область, город Орел, улица Ленина, дом 39а,
помещения 6-9, литер А, кабинеты №№ 5, 12, 16

номер свидетельства о подтверждении компетентности, наименование, адрес

Подтверждает, что продукция

Обои из нетканых композиционных материалов (флизелин) Тип 1 - гладкие, марка – С, Артикул:
СБ61, СБ63, СБ65, Торговая марка "Белвинил"; Коллекция "ALMAZ", ТМ "VICTORIA STENOVA",
ГОСТ 6810-2002 «Обои. Технические условия».
Серийный выпуск.

наименование продукции

Соответствует требованиям

ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть»,
ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость»,
ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов.
Номенклатура показателей и методы их определения»,
п.п. 4.18, 4.20.

Подтверждаемые требования см. Приложение № 1 (бланк № ПС 005732).


Проведенные исследования (испытания) и измерения

Протокол испытаний №23-08-23/01ДС от 23.08.2023, выданный Испытательной
лабораторией ООО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»
(свидетельство о подтверждении компетентности № ССБК RU.21ПБ32)

номер и дата протокола испытаний и наименование лаборатории с указанием разрешительного документа

Представленные документы ГОСТ 6810-2002 «Обои. Технические условия».

Руководитель (заместитель
руководителя) органа по
сертификации


подпись

Л.А. Кожухова
инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)


подпись

Е.И. Гладильникова
инициалы, фамилия





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК ВУ. ПБ34. Н00020

№ ПС 005732

Сведения о национальных стандартах, применяемых на добровольной основе
для подтверждения соответствия продукции

Обозначение национального стандарта	Наименование национального стандарта	Подтвержденные при испытаниях требования национального стандарта
ГОСТ 30244-94	«Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть»	Группа горючести – Г1 (слабогорючие)
ГОСТ 30402-96	«Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость»	Группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые)
ГОСТ 12.1.044-89 пункт 4.18	«Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»	Группа дымообразующей способности – Д2 (умеренной дымообразующей способностью)
ГОСТ 12.1.044-89 пункт 4.20	«Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»	Группа токсичности продуктов горения – Т2 (умеренноопасные)

Руководитель (заместитель
руководителя) органа по
сертификации


подпись

Л.А. Кожухова
инициалы, фамилия

Эксперт(эксперты)


подпись

Е.И. Гладышева
инициалы, фамилия

